

YİBF No:

Arşiv No:

## ELEKTRİK TALİ ve ANA PANO KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare :  
Yapı Ruhsatı Tarih ve No. :  
Yapının Adresi :  
Pafta/ Ada/ Parsel :  
Yapı İnşaat Alanı (m<sup>2</sup>) ve Cinsi :  
Kontrol Edilen Yapı Kısmı :  
Yapı Sahibi :  
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı :  
Yapı Müteahhidinin Adı :  
Proje Müellifi / Oda No :  
Proje Onay Tarihi / No. :

Yukarıda belirtilen yapının elektrik tali ve ana pano imalatının denetiminde;

1. Tali panolarda bulunan faz-nötr kesicinin, hayat koruma eşikli ( 30mA ) kaçak akım rölesi ve linye sigortalarının anma akımları projesine uygun olduğu,
2. Ana panoda bulunan yangın koruma eşikli ( 300 mA ) ana şalterin, kolon hatlarına ait kesicilerin ve sayaçların anma akımları projesine uygun olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan kontrollerden sonra şalter ve sigortaların açık konumda bırakılmıştır.

İş bu tutanak ...../ ..... /..... tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

Kontrol Elemanı

Elektrik Tesisatçısı

Müteahhit / Şantiye Şefi

Elektrik Mühendisi

Oda sicil no:

Proje ve Uygulama Denetçisi

Elektrik Mühendisi