

YİBF No:
Arşiv No:

TEMEL TOPRAKLAMA KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare :
Yapı Ruhsatı Tarih ve No. :
Yapının Adresi :
Pafta/ Ada/ Parsel :
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi :
Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok) :
Yapı Sahibi :
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı :
Yapı Mütahhidinin Adı :
Proje Müellifi / Oda No :
Proje Onay Tarihi / No. :

Yukarıda belirtilen yapının temel topraklama tesisatı kontrol edilmiş, galvaniz şerit ve topraklama kazığı ebatlarının projesine uygun olduğu tespit edilmiş, galvaniz şeridin belirli aralıklarla demir donatıya klemensle bağlandığı görülmüştür.

Yapılan temel topraklama tesisatı projesine ve yönetmeliklere uygundur.

İş bu tutanak/ /..... tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

Kontrol Elemanı Elektrik Tesisatçısı Mütahhit / Şantiye Şefi
Elektrik Mühendisi Oda Sicil No:

Proje ve Uygulama Denetçisi
Elektrik Mühendisi