

Bina Tipi	Bina Kullanım Sınıfı	Bina Özelliği	Yangına Tepki Performans Sınıfı
Konutlar	Bağımsız bölüm sayısına göre, en çok iki bağımsız bölümü olan bir ve iki ailelik evler ve üç ve daha çok bağımsız bölümü bulunan apartmanlar	Yapı yüksekliği $\leq 6,50$ m veya Bina toplam alanı ≤ 400 m ²	E _{ca}
		Bina yüksekliği $\leq 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $\leq 30,50$ m	Cca-s1 d2 a1
		Bina yüksekliği $> 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $> 30,50$ m (yüksek bina)	Cca-s1 d2 a1
		Yapı yüksekliği $> 51,50$ m	B2ca-s1 d1 a1
Konaklama Amaçlı Binalar	Oteller, moteller, termal tesisler, tatil köyü ve pansiyonlar, öğrenci yurtları, kamplar vb.	Yapı yüksekliği $\leq 6,50$ m, 12 yataktan veya 40 misafirden az olan binalar	E _{ca}
		Bina yüksekliği $\leq 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $\leq 30,50$ m	Cca-s1 d2 a1
		Bina yüksekliği $> 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $> 30,50$ m (yüksek bina)	Cca-s1 d2 a1
		Yapı yüksekliği $> 51,50$ m	B2ca-s1 d1 a1
Kurumsal Binalar	Eğitim Tesisleri: Tüm ilk-orta öğretim eğitim kurumları, tüm yüksek öğretim eğitim kurumları, dersaneler, kütüphaneler, yurtlar, öğrenci pansiyonları	Bina yüksekliği $\leq 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $\leq 30,50$ m	Cca-s1 d2 a1
		Bina yüksekliği $> 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $> 30,50$ m (yüksek bina)	Cca-s1 d2 a1
		Yapı yüksekliği $> 51,50$ m	B2ca-s1 d1 a1
		Anaokulları, kreşler, çocuk kulüpleri	B2ca-s1 d1 a1
	Yataklı Sağlık Tesisleri	Hastaneler	B2ca-s1 d1 a1
		Engelli bakım evleri	B2ca-s1 d1 a1
		Yaşlı bakım evleri, huzurevleri	B2ca-s1 d1 a1
		Bakıma muhtaç 6'dan fazla kişinin bakıldığı binalar	B2ca-s1 d1 a1
Diğer Sağlık Tesisleri	Ayakta tedavi merkezi, dispanser ve poliklinikler	Cca-s1 d2 a1	
	Hapishaneler	Cca-s1 d2 a1	
Büro Binaları	Bankalar, borsalar, kamu hizmet binaları, genel büro binaları, doktor ve diş hekimi muayenehaneleri vb. (ticaret amaçlı binaların kapsamına giren işler hariç olmak üzere)	Yapı yüksekliği $\leq 6,50$ m veya Ofis alanları ≤ 400 m ²	E _{ca}
		Bina yüksekliği $\leq 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $\leq 30,50$ m	Cca-s1 d2 a1
		Bina yüksekliği $> 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $> 30,50$ m (yüksek bina)	Cca-s1 d2 a1
		Yapı yüksekliği $> 51,50$ m	B2ca-s1 d1 a1
Ticaret Amaçlı Binalar	Mağazalar, dükkânlar, marketler, süpermarketler, toptancı siteleri, sebze, meyve ve balık halleri, et borsaları, kapalı çarşılar, pasajlar, tamirhaneler, yedek parça ve malzeme satış yerleri vb.	Bina dışında açıkta depolama yapılan alanlar	E _{ca}
		Bina yüksekliği $\leq 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $\leq 30,50$ m	Cca-s1 d2 a1
		Bina yüksekliği $> 21,50$ m veya Yapı yüksekliği $> 30,50$ m (yüksek bina)	Cca-s1 d2 a1
		Yapı yüksekliği $> 51,50$ m	B2ca-s1 d1 a1
Endüstriyel Amaçlı Binalar	Her türlü fabrika, bıçkımahaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, rafineriler vb	Tüm endüstriyel amaçlı binalar	Cca-s1 d2 a1
		Yangın risk analizleri sonucunda gerekli görülecek her türlü yapı	B2ca-s1 d1 a1
		Yüksek yapı sınıfına giren endüstriyel amaçlı yapılar	B2ca-s1 d1 a1
Toplanma Amaçlı Binalar	Yeme ve İçme Tesisleri: Lokanta, kafeterya, kahvehane, lokal, pastane vb. Eğlence Yerleri (Eğlence hizmeti veren açık ve kapalı yerleri kapsar) Müze ve Sergi Yerleri Yolcu Toplanma Merkezleri Toplantı Salonları Kültür Varlıkları / Tarihi Yapılar Spor Alanları İbadethaneler	Yapı yüksekliği $\leq 6,50$ m veya Tüm yeme-içme alanları ≤ 150 m ²	E _{ca}
		Tüm yeme-içme alanları > 150 m ²	Cca-s1 d2 a1
		Sinema, tiyatro, bar, diskotek, gece kulübü, gazinolar, düğün ve nikah salonları	Cca-s1 d2 a1
		Müzeler, sergi yerleri, müzayede yerleri ve fuarlar vb.	B2ca-s1 d1 a1
		Terminaler, Havalimanları, Limanlar ve Garlar	B2ca-s1 d1 a1
		Her türlü toplantı organize edilen alanlar	Cca-s1 d2 a1
		Tüm kültür varlıkları / tarihi yapılar	B2ca-s1 d1 a1
		Açık / yarı açık spor alanları	Cca-s1 d2 a1
Kapalı spor alanları	B2ca-s1 d1 a1		
Depolama Amaçlı Tesisler	Her türlü mal, eşya, ürün, araç veya hayvanın depolanması veya muhafazası için kullanılan bina ve yapılar	Açık / yarı açık otoparklar	E _{ca}
		Yeraltı otoparkları	Cca-s1 d2 a1
		Tüm depolar (aşağıdaki madde haricindekiler)	Cca-s1 d2 a1
		Yangın riskini arttıran mal, eşya ürün vb. depolamalar ve yangın risk analizleri sonucunda gerekli görülecek her türlü depo	B2ca-s1 d1 a1
Yüksek Tehlikeli Yerler	Parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile akaryakıtların imal edildiği, depolandığı, doldurma-boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler	Parlayıcı ve patlayıcı gazlar ile ilgili yerler	B2ca-s1 d1 a1
		Patlayıcı maddeler ile ilgili yerler	B2ca-s1 d1 a1
		Yanıcı sıvılar ile ilgili yerler	B2ca-s1 d1 a1
Data Center	Data Center Binaları, Yapı İçindeki Data Center Alanları	Data center binaları	B2ca-s1 d1 a1
		Yapı içindeki data center alanları	B2ca-s1 d1 a1
Raylı Sistem, Yol Tünelleri	Raylı sistem(Metro, hafif raylı sistem, trenyolu istasyonları ve 1 km.'den uzun tünelleri ..vb.) Yol tünelleri (1 km 'den uzun Karayolu ve denizyolu tünelleri)	Yer altındaki metro, raylı sistem istasyonları	B2ca-s1 d1 a1
		Metro tünelleri	B2ca-s1 d1 a1
		Trenyolu tünelleri	B2ca-s1 d1 a1
		Karayolu ve denizyolu tünelleri	B2ca-s1 d1 a1
		Yer üstündeki açık / yarı açık metro, raylı sistem istasyonları	Cca-s1 d2 a1
Şantiyeler		Yapı yüksekliği $\leq 30,5$ m	E _{ca}
		Yapı yüksekliği $> 30,5$ m	Cca-s1 d2 a1
		Yangının büyümesine neden olabilecek depolamaların yapıldığı tüm alanlar	B2ca-s1 d1 a1
Tüm Kaçış Yolları		B2ca-s1b d1 a1 sınıfı ve daha alt sınıftaki tüm kaçış yolları	B2ca-s1 d1 a1

B2ca : Çok yüksek yangın riski taşıyan binalarda ve alanlarda kullanılır.

Cca : Yüksek yangın riski taşıyan binalarda ve alanlarda kullanılır.

Eca : Düşük yangın riski taşıyan binalarda ve alanlarda kullanılır.

s : Duman üretimi kriteri (EN 61034-2)

d : Yanarak düşen parçacıklar kriteri (EN 50399)

a : Asitlik derecesi kriteri (EN 60754-2)