

## Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)'de Değişiklik

**Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 16 Aralık 2021 tarih ve 31691 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (YFK-2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde değişiklik yapıldı.**

Yapılan düzenleme ile "IV-Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi"nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Zayıf Akım Elektrik Tesisatlarına dair yapılan değişiklikte, zayıf akım tesisatlarının mevcut şartnamede bulunan kısımlar çıkartılarak

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Tesisatı'na dair daha açıklayıcı ve geniş kapsamlı ilaveler yapılmıştır.

### **Yürürlükten Kaldırılan Maddeler**

a) Üçüncü bölüm Zayıf Akım Elektrik Tesisatında yer alan "3.9 Konvansiyonel yangın alarm sistemi", "3.10 Konvansiyonel detektörler", "3.11 Konvansiyonel yangın söndürme santrali", "3.12 Analog adresli yangın alarm sistemi", "3.13 Analog adresli detektörler", "3.14 Adresli patlayıcı gaz detektörü", "3.15 Adresli karbonmonoksit gaz detektörü", "3.16 Fotoelektrik ışın (beam) detektörü", "3.17 Analog adresli yangın alarm butonu", "3.18 Analog adresli saha kontrol modülleri", "3.19 Dâhili elektronik yangın

ihbar sireni", "3.20 Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü", "3.21 Dahili elektronik yangın ihbar siren flaşörü", "3.22 Harici elektronik yangın ihbar sireni", "3.23 Harici elektronik yangın ihbar siren flaşörü", "3.24 Paralel ihbar lambası" maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

### **Eklenen Madde**

b) Ek-1'de yer alan "on sekizinci bölüm Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi" eklenmiştir.

Tebliğ'in eklerine <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211216-6-1.pdf> bağlantısından ulaşabilirsiniz.