

İSTATİSTİK BAHİSLERİ:

ETİBANK - KUZEYBATI ANADOLU ELEKTRİK İSTİHSAL VE TEVZİ MÜESSESESİ
SANTRALLARI FAALİYET NETİCELERİ

Santral lar	1956 YILI NETİCELERİ					1957 YILI NETİCELERİ				
	Brüt İstihsal :k10* kWh	Net İstihsal :x10* kWh	Zatı ihtiyacı x103 kWh	Yakılan kömür Ton	Yakılan akaryakıt Kg	Brüt istihsal x10» kWh	Net İstihsal x 103 kWh	Zan ihtiyacı :x10J kWh	Yakılan kömür Ton	Yakılan akaryakıt Kg.
OCAK										
Çatalağzı	41 312	38 039	3 273	28 914	56 550	47 640	44 375	3 265	38 563	23 960
Tunçbilek	—	—	—	—	—	17 053	15 416	1 637	17.882	149 000
Sarıyar	—	—	—	—	—	13 662	13 448	214	—	—
ŞUBAT										
Çatalağzı	36 722	33.707	2.965	25.539	93 750	60 038	56 275	3 761	46 983	32 800
Tunçbilek	—	—	—	—	—	Şebekedeki imadan dolayı santral durmuştur.				
Sarıyar	—	—	—	—	—	13 183	12 987	196	—	—
MART										
Çatalağzı	42 634	39 297	3 337	29.404	94 130	58 052	54 277	3.775	47 402	61.160
Tunçbilek	—	—	—	—	—	15.509	14 657	852	16.414	168 725
Sarıyar	—	—	—	—	—	10 342	10 149	193	—	—
NİSAN										
Çatalağzı	42 233	39 051	3 182	32 004	70 810	44.854	41967	2 887	38.889	52 440
Tunçbilek	786	608	178	411	—	27 667	25 678	1989	28.404	101 200
Sarıyar	—	—	—	—	—	8.692	8.570	122	—	—
MAYIS										
Çatalağzı	40.744	37 545	3 199	33 241	76 650	39.108	36 406	2.701	34.997	62 030
Tunçbilek	3 647	3 066	581	4.246	—	33.683	31366	2.317	39.998	80.855
Sarıyar	—	—	—	—	—	6.295	6 196	99	—	—
HAZİRAN										
Çatalağzı	37.937	34.782	3 155	34.064	92 980	41 060	38 121	2.939	41224	73 290
Tunçbilek	7 734	6 724	1010	11809	—	30 965	28 155	2 210	36.752	55.200
Sarıyar	—	—	—	—	—	8 729	6.644	85	—	—
TEMMUZ										
Çatalağzı	39 609	36.502	3 107	33 901	138 245	44 631	41446	3 185	42 903	26 080
Tunçbilek	11.665	10.113	1552	14.370	124 000	28.856	26 548	2 108	35 540	113 550
Sarıyar	—	—	—	—	—	8.698	8 617	81	—	—
AĞUSTOS										
Çatalağzı	43 317	39 987	3.330	35.021	55.640	47.397	43.853	3 544	43 264	44 800
Tunçbilek	12 189	10 527	1.662	15 132	278 000	27 420	25 370	2.050	28 587	98 450
Sarıyar	—	—	—	—	—	7 208	7 130	78	—	—
Soma	—	—	—	—	—	3 187	2.604	583	2.511	227.869
EYLÜL										
Çatalağzı	43 065	39 890	3.175	35 964	56 130	44 825	41487	3.338	40 337	68.920
Tunçbilek	11746	10 214	1.632	13 890	381.400	29 366	26 978	2 388	33 774	68 700
Sarıyar	—	—	—	—	—	6 539	6 461	78	—	—
Soma	—	—	—	—	—	4 312	3.633	679	3 573	127.030
EKİM										
Çatalağzı	42 003	38.864	3 139	36 525	67 930	43 644	40 350	3 294	41.709	140 700
Tunçbilek	13 488	11.874	1.612	16 260	307.275	33 772	31 211	2.561	35.907	37 400
Sarıyar	2 070	2.054	16	—	—	8 752	8 655	97	—	—
Soma	—	—	—	—	—	6.457	5 379	1.078	5 349	178.950
KASIM										
Çatalağzı	41.194	38 044	3 150	34 104	57 840	44 270	41 086	3.184	39 613	158 320
Tunçbilek	14.741	13 285	1.456	18 816	390 325	31.166	28 759	2.407	33 640	54.625
Sarıyar	9 570	9 451	119	—	—	10 877	10 708	169	—	—
Soma	—	—	—	—	—	6 753	5 619	1.134	7 628	68.261
ARALIK										
Çatalağzı	44 482	41 300	3.182	36 015	63 600	49 156	45 647	3 509	43 188	67 060
Tunçbilek	24 814	22 571	2 243	30 551	142 000	29 371	27.159	2.212	28 946	70 430
Sarıyar	10 505	10 236	269	—	—	12 873	12 681	192	—	—
Soma	—	—	—	—	—	5 170	4 173	997	4 810	155.237
YILLIK TOPLAM										
Çatalağzı	495.254	457 056	38.198	394.756	923 315	564.671	525 290	39.381	499.072	817 560
Tunçbilek	100 808	88.982	11.826	125.485	1-623.000	304.628	281.895	22.733	335.834	998 135
Sarıyar	22.143	21.740	405	—	—	115.850	114.246	1.604	—	—
Soma	—	—	—	—	—	25.880	21.408	4 472	23.871	757.347

Kullanılan kömürün cinsi :

Çatalağzında: Mikst-Tuvenan (alt ısı değeri: 3700 Kcal/Kg)

Tunçbilekte : Linyit (alt ısı değeri 2660 Kcal/Kg)

Somada : Linyit (alt ısı değeri. 2970 Kcal/Kg)

Akaryakıt için Hu : 10.000 Kcal/Kg. dir.

Etibank - Kuzey Batı Anadolu Elektrik İstihsal ve Tevzi Müessesesinin «1957 yılı faaliyeti» adlı broşüründen alınmıştır.