

Denizli İl Müdürlüğü
Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü

SAYI :B.02.2.AYD.1.19.02.10- 1470 -2761
KONU : Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin
60. Maddesinin Uygulanması

30/10/2009

İlgi : a) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin 60. Maddesi
b) 12.03.2004 tarih 5949 sayılı TEDAŞ Genel Müdürlüğü ; Elk. Piy. İz. ve Değ. Dai. Bşk. yazısı

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin 60. maddesinde " Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konularında sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. İşletme sorumlusu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır." hükmü bulunmaktadır.

İlgi (b) uygulama talimatı yazısında da bina tipi özel trafo tesislerine sahip abonelerden bahse konu teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisinin her yıl belirlenerek İl Müdürlüğümüze bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Özel trafolu abone olarak, yüksek gerilim şebekesinden elektrik enerjisi almanız nedeniyle tarafınıza ait tesislerinizin işletme sorumluluğunu üstlenecek bir elektrik mühendisi ile İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi yapmanız ve bu sözleşmeyi uyarya gerek kalmaksızın 30.01.2010 tarihine kadar Şirketimize göndermeniz gerekmektedir.

İşletme Sorumluluğu sözleşmesi yapmış elektrik mühendisinin sorumluluğunu aldığı tesisle ilgili yazımız ekinde yer alan teknik raporu (YG Enerji Tesisleri Genel Kontrol Föyü) 3'er aylık periyotlar ile Şirketimize göndermesi zorunludur.

Tesisinizle ilgili herhangi bir teknik konuda (arıza, bakım, onarım vs.) işletme sorumlusu elektrik mühendisi tarafından yapılmayan talepler İl Müdürlüğümüz ve Bağlı İşletme Başmühendisliklerimiz tarafından değerlendirilmeyecek ve bu durumda doğacak aksamalardan dolayı mağduriyetinizden de İl Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'nin 60. maddesine uyulmadığı takdirde tesislerinizde can ve mal kaybına yol açan bir durumun ortaya çıkması halinde bundan dolayı sorumlunun tarafınız olacağının bilinmesinde fayda görülmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihe kadar işletme sorumlusu Hizmet Sözleşmesinin İl Müdürlüğümüze ibraz edilmediği takdirde, ilgili mevzuatlar, yönetmelikler ve Yüksek Gerilim Elektrik Enerjisi Satışına İlişkin Perakende Satış Sözleşmesinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Gereğini rica ederiz.


Çağdaş ZİREK
Müşteri Hizmetleri Müdürü


İsmail TOPKARA
İl Müdürü

EKİ: YG Enerji Tesisleri Genel Kontrol Föyü

SORUMLU ELEKTRİK MÜHENDİSİ YG ENERJİ TESİSLERİ GENEL KONTROL FÖYÜ					
TESİS SAHİBİNİN ADI					
ABONE VEYA KOD NO					
TESİSİN ENERJİ ALDIĞI TM VE FİDER ADI					
TESİSİN BULUNDUĞU ADRES					
		TRAFO TESİSİNİN ÖZELLİKLERİ		BİNA TİPİ	
TRAFO	GÜCÜ (KVA)				
	GERİLİMİ (kV)				
	TİPİ VE BAĞLANTI GRUBU				
	KORUMA ŞEKLİ (PRİMER/SEKONDER)				
PARAFUDR	TİPİ		TOPRAKLAMA DİRENÇLERİ	İŞLETME TOPR	Ohm
	GERİLİMİ	KV	SÜRESİ	KORUMA TOPR.	Ohm
	KESME AKIM(KA)		ETTY'ye göre yapılacaktır.	PARAFUDR TOPR.	Ohm
		KA			
YG TESİSİNDE (3 AYDA BİR KEZ) YAPILACAK KONTROL VE TESPİTLER					
				EVET	HAYIR
TESİS İŞ GÜVENLİĞİ (TESİSLERDEKİ DİREKLERİN SAĞLAMLIĞI VE ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI VEYA İŞARETLERİNİN OLUP, OLMADIĞININ KONTROLÜ vb) MEVZUATINA UYGUN MU?.....				☐	☐
TESİSTEKİ TÜM MANEVRA ELEMANLARI (AYIRICI VE KESİCİLER vb) ÇALIŞIYOR MU?.....				☐	☐
AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA DÜZENLERİ (PARAFUDRLAR vb)MEVCUT VE UYGUN DEĞERDE Mİ?.....				☐	☐
İŞGÜVENLİĞİ VE KORUYUCU MALZEMELER MEVCUT MU?.....				☐	☐
SİGORTALI AYIRICILARDAKİ SİGORTALAR ORJİNAL VE UYGUN DEĞERDE Mİ?.....				☐	☐
KORUMA VE KUMANDA SİSTEMİ (AKÜ VE REDRESÖRLERİ) NORMAL ÇALIŞIYOR MU?.....				☐	☐
KORUMA RÖLELERİ AYARLARI UYGUN DEĞERLERDE Mİ?.....				☐	☐
ÖLÇÜ DEVRELERİ EMNİYET MESAFESİ UYGUN MU, MÜHÜRLERİ NORMAL Mİ?.....				☐	☐
KOMPAZASYON TESİSİ ÇALIŞIYOR MU?.....				☐	☐
TESİSTE YALITIM SEVİYESİNİ AZALTAN UNSURLAR (İZOLATÖRLERDE ÇATLAK VE KIRIK) VAR MI?.....				☐	☐
ELK.KUV. AKIM TESİSİNİN BULUNDUĞU BİNA VE ELEKTRİKSEL TEÇHİZAT TEMİZLİĞİ UYGUN MU?.....				☐	☐
İŞLETME KORUMA VE PARAFUDR TOPRAKLAMALARI NORMAL ÇALIŞIYOR MU?..... (E.T.T.Y.'NE GÖRE KONTROLÜN YAPTIRILMASI)				☐	☐
İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE ŞARTNAMESLER : ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ, ELEKTRİK TESİSLERİ TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ, ELEKTRİK ENERJİSİ TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ, TEDAŞ (TOPOGRAFYA VE HARİTA) ETÜD VE APLİKASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ, TEDAŞ KÖY ELEKTRİFİKASYONU, TCDD VE KARAYOLLARI ATLAMALARI TİP PROJESİ, TEDAŞ REAKTİF GÜÇ KOMPAZASYONU TESİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ, TEDAŞ PROJE ÖZEL ŞARTNAMESİ, ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ PROJE TEKNİK ŞARTNAMESİ					
YG TESİSİNDE GÖRÜLEN NOKSAN VE KUSURLAR İLE TESİS SAHİBİNİN YERİNE GETİRECEĞİ HUSUSLAR					
1.....					
2.....					
3.....					
SORUMLU ELEKTRİK MÜHENDİSİ VE VARSA ŞİRKETİN ADI					
ADI SOYADI /İMZA					
NOT: 1- TESİSİN KONTROLÜ 3 AYLIK PERİYODLAR HALİNDE YAPILACAK VE 3 AYLIK KONTROL FÖYLERİNİN BİRER SURETİ İLGİLİ ENERJİ TEDARİK EDEN ŞİRKETE (TEDAŞ EDM/BAĞLI ORTAKLIK / GÖREVLİ ŞİRKET) VE BİR SURETİ DE TESİS SAHİBİNE VERİLECEKTİR. 2- EKSİK VE KUSURLU İŞLERİN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE TESİS SAHİBİNE VE İLGİLİ ENERJİ TEDARİK EDEN ŞİRKETE (TEDAŞ EDM/BAĞLI ORTAKLIK/GÖREVLİ ŞİRKET) BİLDİRİLECEKTİR. 3- YG TESİSİNİN MAHİYETİNE GÖRE BU KONTROLLERE İLAVE KONTROL YAPILMASI SORUMLU ELEKTRİK MÜHENDİSİ SORUMLULUĞUNDADIR.					